

(様式 5)

(回答者用)

設計図書に関する回答書

令和 8 年 7 月 30 日

回答者

事業担当課長 上下水道事業所長

(公印省略)

工 事 名	令和 8 年度 下单委—1 都市計画道路白石沖西堀線拡幅工事に伴う下水道管移設設計業務委託	
工事場所	白石市不澄ヶ池 地内	
番号	質 問 事 項	回 答
1	2 号明細 布設替え工法（開削・内径1200mm耐震設計はレベル1、レベル1・2何れかでしょうか。	耐震設計レベル 1・2 を採用しています。
2	報告書作成について工法数補正などは無いと考えてよろしいでしょうか。	工法数補正は無いと考えてよいです。
3	設計協議については、「業務内容が平易な場合」以外でよろしいでしょうか。	その通りですが、業務内容によって別途協議する可能性があります。