令和８年度　低濃度 PCB 廃棄物等収集運搬処分業務　仕様書

1. 業務名　　令和８年度　低濃度 PCB 廃棄物等収集運搬処分業務

2. 目　的　　本業務は、白石市が保管している低濃度 PCB 廃棄物等を、関係法令を遵守して適正に収集運搬し、処分することを目的とする。

3. 履行期間　契約日の翌日から令和９年３月 31 日まで

4. 資格要件　宮城県における一般廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を有すること。

5. 低濃度 PCB 廃棄物等の種類・保管場所

No	区分	廃棄物種別等	保管場所
1	低濃度 PCB	三菱電機　変圧器（トランス） 型式：RA-T 定格容量：200KVA 重量：655K g	ホワイトキューブ （白石市鷹巣東２丁目１－１）
2	低濃度 PCB	三菱電機　変圧器（トランス） 型式：RA-T 定格容量：400KVA 重量：1,260K g	ホワイトキューブ （白石市鷹巣東２丁目１－１）
3	低濃度 PCB	ニチコン　コンデンサ 型式：不明 定格容量：220VAC、200μF 重量：1.3kg*3 個＝3.9ｋ g	ホワイトキューブ （白石市鷹巣東２丁目１－１）
4	低濃度 PCB	ニチコン　コンデンサ 型式：SH 定格容量：30KVA 重量：11K g	歴史探訪ミュージアム （白石市益岡町 1-16）
5	PCB 非含有	愛知電機　三相変圧器 型式：不明 定格容量：3Φ200kVA 重量：645Kg	スパッシュランド （白石市小原字西川久保 18）
6	低濃度 PCB	ニチコン　コンデンサ 型式：SH 定格容量：20/24 kvar 重量：9.5K g	白石市農林振興センター （白石市福岡長袋字陣場が丘 12-13）

6. 業務内容

(1) 受注者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）、低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン及びその他関係法令を遵守の上、保管場所から低濃度PCB機器を収集し、廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設へ運搬するものとする。

(2) 運搬先の無害化処理認定施設では、低濃度PCB機器の無害化処理を行い、適法に再資源化又は最終処分するものとする。

(3) PCB非含有機器についても、廃棄物の区分に応じて適法に再資源化又は処分するものとする。

7. 適用範囲

本仕様書は、白石市と受注者が締結する当該業務に関し適用するものとする。また、本仕様書に定めのない事項並びに疑義が生じた場合は、必要に応じ、白石市と協議の上決定することとする。

8. 法令遵守

受注者は、業務の実施に当たり、関係法令等を遵守しなければならない。

9. 工程管理

受注者は、工程表を作成し、白石市の承認を受けた後、適切な工程管理を行うとともに、作業の進捗状況を適宜白石市に報告しなければならない。

10. 対外交渉

受注者は、この契約に基づく業務の遂行に際し、官公署、各種団体など第三者に対して説明若しくは交渉の必要がある場合、速やかに白石市と協議した上で行うものとする。

11. 現場作業

(1) 搬出入

資機材の搬入が必要な場合は、事前に白石市と協議して搬出入日（事前搬入を含む。）を決定し、搬出入経路を事前に確認すること。また、施設、隣地及び近隣の住家への影響がないよう、重量物の移動時には館内の搬出入ルートに養生を行うこと。また、資機材置場が必要な場合は、白石市と協議を行うこと。

(2) 作業日

作業時間は、原則として平日の午前8時30分から午後5時までとすること。時間外に作業を実施する場合は、白石市と協議の上対応すること。また、騒音が発生する作業については、白石市と必ずスケジュール調整等を行うこと。業務に必要な費用、機器、消耗品、取替部品、安全器具等は、受注者の負担とする。

12. 秘密の保持

受注者は、履行により知り得た内容を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。

この義務は、本契約終了後も有効に存続する。

13. 着手・完了届の提出

受注者は、業務に着手したときは速やかに着手届を提出し、業務が完了したときは速やかに完了届を提出する。

14. 安全管理

(1) 業務の実施

業務の実施に当たっては、作業従事者に安全教育の周知徹底を図るものとする。また、危険を伴う作業も想定されるため、必要かつ十分な保護具、防具及び予防措置を講じ、災害等が発生しないよう留意するとともに、万一災害等が発生した場合は、受注者の負担において処置すること。

(2) 業務に関わる整備実施

業務の実施に当たっては、履行場所及び他施設に影響を及ぼさないよう十分注意するとともに、人体、機器等に害を及ぼさないよう、必要に応じて安全対策を講じること。また、履行場所内外で作業する業者間の作業調整及び整合に留意し、安全作業に努めること。

(3) 照明器具

必要に応じて照明器具を用いることとし、その費用は受注者の負担とする。

15. その他

(1) 仕様書等は概要を示すものであり、明記がない場合であっても、本業務の履行上、当然必要と認められるものは本業務に含まれるものとする。また、受注者は、仕様書とともに契約書の内容にも基づき、本業務を履行すること。

(2) 業務に修正、変更等が必要となる場合は、事前に白石市と協議し、業務の遂行に尽力すること。

(3) 受注者は、白石市の求めに応じ、逐次内容を説明すること。

(4) 業務に係る諸手続及びその費用は、受注者の負担とする。

(5) 受注者は、作業中の騒音及び振動に対して細心の注意を払うとともに、近隣住民への配慮を行うこと。

(6) 入退所及び借用品の取扱いについては、白石市と事前に打合せを行うこと。

(7) 構内に作業車両を駐車するときは、白石市に申し出て承諾を得た後、白石市が指定した場所へ駐車すること。

(8) 受注者は、業務中に事故が発生したときは、その理由にかかわらず、直ちにその状況、処理対策等を白石市に報告し、誠意をもって適切な措置を講ずること。また、発生した損害に関する一切の賠償は、受注者の責任において行うこと。併せて、書面により白石市に詳細な報告及びその後の対策案を提出すること。

(9) 本業務の内容について疑義が生じた場合は、その都度、白石市と協議し、決定するものとする。

仕様書（数量表）

令和8年度　低濃度PCB廃棄物等収集運搬処分業務委託

白　　石　　市

積 算 総 括 表

業務委託名	令和8年度　低濃度PCB廃棄物等収集運搬処分業務委託		
業 務 場 所	白石市益岡町地内　他		
設　計　額	金　　円也		
項　　目	名　　称	金　　額	摘　　要
	処分費		
	重量物搬出作業費		
	収集運搬費		
	諸経費		
	小　計		
	消費税相当額		＊　　10.00%
	合　　計		

項目	名　　称	種　別・形　状	数量	単位	単　価	金額(単価*数量)	摘　　要
1	まちづくり推進課分						
	【処分費】	三菱電機　変圧器(トランス) 型式:RA-T 定格容量:200KVA 重量:655Kg	1	台			検査結果:低濃度PCB 保管場所:ホワイトキューブ(白石市鷹巣東2丁目1－1)
		三菱電機　変圧器(トランス) 型式:RA-T 定格容量:400KVA 重量:1,260Kg	1	台			検査結果:低濃度PCB 保管場所:ホワイトキューブ(白石市鷹巣東2丁目1－1)
		ニチコン　コンデンサ 型式:不明 定格容量:220VAC、200μF 重量:1.3kg*3個＝3.9kg	3	台			検査結果:検査未実施 (メーカー見解に基づき低濃度PCBとして処理) 保管場所:ホワイトキューブ(白石市鷹巣東2丁目1－1)
		ニチコン　コンデンサ 型式:SH 定格容量:30KVA 重量:11Kg	1	台			検査結果:検査未実施 (メーカー見解に基づき低濃度PCBとして処理) 保管場所:歴史探訪ミュージアム(白石市益岡町1-16)
		愛知電機　三相変圧器 型式:不明 定格容量:3Φ200kVA 重量:645Kg	1	台			検査結果:検出下限値未満 保管場所:スパッシュランド(白石市小原字西川久保18)
	【重量物搬出作業費】		1	式			
	【収集運搬費】		1	式			
	【諸経費】		1	式			
	小　　計						

項目	名　　称	種　別・形　状	数量	単位	単　価	金額(単価*数量)	摘　　要
1	農林課分						
	【処分費】	ニチコン　コンデンサ 型式:SH 定格容量:20/24 kvar 重量:9.5Kg	1	台			検査結果:検査未実施 （メーカー見解に基づき低濃度PCBとして処理） 保管場所:白石市農林振興センター （白石市福岡長袋字陣場が丘12-13）
	【収集運搬費】		1	式			東京までの運搬費はまちづくり推進課分の収集運搬費に含む
	【諸経費】		1	式			
	小　　計						